

в т.ч. с ГВС	12	4	0	19	0	12
Потребление тепла на отопление (Гкал/год)	9886	23068	2177	12867	0	16784
Потребление тепла на ГВС (Гкал/год)	6592	356	0	1220	0	663
Потребление тепла на вентиляцию (Гкал/год)	680	1256	0	256	0	0
Технология	0	0	0	0	0	0
Потребление тепла всего (Гкал/год)	17158	24680	2465	14343	0	174476

Тарифы теплоснабжения Бугульминского муниципального района

Главным элементом системы тарифов на тепло являются:

- Тарифы на тепло для промышленных и приравненных к ним потребителей, для населения.

Динамика тарифов в г.Бугульме в 2013-2015 г.г. представлена в таблице:

Дата изменения тарифа	Тарифы на тепловую энергию					
	2013г.		2014г.		2015г.	
	населен	организ	населен	организ	населен	организ
с 1 января	1500,67	1500,67	1598	1598	1737,76	1737,76

2.2. Модернизация системы теплоснабжения с учетом потенциала энергоснабжения. Выбор варианта оптимизации технических решений развития теплоснабжения.

Анализ существующей системы теплоснабжения показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию котельных, замену устаревшего оборудования на современные, отвечающие энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий: