

#### 4.1.3. Выявление резервов и дефицита производственной мощности сооружений и оборудования системы водоотведения и очистки сточных вод.

Согласно Плану развития строительства Бугульминского муниципального района увеличивается количество застроек в микрорайоне "В", поэтому необходимо увеличение мощностей канализационных сетей в этом районе.

Существует дефицит мощности ОСК пгт. Карабаш.

#### 4.1.4. Экономические показатели деятельности предприятия.

##### 4.1.4.1. Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат.

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат представлен в Отчетной калькуляции себестоимости отвода сточной жидкости за год.

**Калькуляция себестоимости услуги водоотведения  
ООО «Бугульма-Водоканал»**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2014 год	План 2015 год
<b>Является ли организация плательщиком НДС</b>				
<b>I</b>	<b>Натуральные показатели</b>			
<b>1</b>	<b>Принято сточных вод всего</b>	<b>м3</b>	<b>4412736,39</b>	<b>4622711,00</b>
<b>2</b>	<b>Технологические нужды предприятия</b>	<b>м3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Объем реализации (пропущено) сточных вод всего</b>	<b>м3</b>	<b>4412736,39</b>	<b>4622711,00</b>
3.1	Хозяйственные нужды предприятия	м3	0,00	0,00
3.2	По категориям потребителей - всего, в том числе:	м3	4412736,39	4622711,00
3.2.1	население	м3	3088989,88	3374500,00
3.2.2	бюджетные организации	м3	445708,12	471676,00
3.2.3	прочие потребители	м3	878038,39	776535,00
3.2.4	принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	м3	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Пропущено через собственные очистные сооружения</b>	<b>м3</b>	<b>4412736,39</b>	<b>4622711,00</b>
<b>5</b>	<b>Передано сточных вод другим канализациям:</b>	<b>м3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	на очистные сооружения	м3	0,00	0,00
5.2	в канализационную сеть	м3	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Сброшенные воды без очистки</b>	<b>м3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>