

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07  
**Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бугульминскому  
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС по РТ, ул. Красноармейская, 26 г. Бугульма, РТ,  
423230 тел.8(85594)6-41-02.**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С. Татарская Дымская  
(место составления акта)

"24" апреля 2019 г.  
(дата составления акта)

16 часов 00 минут  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного надзора  
органа государственной власти (местного самоуправления)

**№ 76**

По адресу/адресам: Республика Татарстан, Бугульминский муниципальный район,  
Татарско-Дымское сельское поселение, с. Татарская Дымская д. Райлан д. Суык-Чишма; д.  
Татарская Сула (место проведения проверки)

На основании: распоряжения №76 от 02 апреля 2019 г. начальника ОНД и ПР по  
Бугульминскому муниципальному району подполковника вн. службы Пестерева М.Н.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Исполнительного комитета Татарско-Дымского сельского поселения Бугульминского  
муниципального района Республики Татарстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"18" апреля 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часов

"23" апреля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 7 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Бугульминскому муниципальному району УНД и ПР ГУ  
МЧС России по РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Руководитель ИК Татарско-Дымского СП Галлямов Ринат Канафиевич ✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Пестерев Максим Николаевич, начальник ОНД и ПР по  
Бугульминскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ, Шайгарданов  
Ильдар Инсафович старший инспектор ОНД и ПР по Бугульминскому муниципальному  
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ; эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их)  
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,  
отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием  
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

**Руководитель ИК Татарско-Дымского СП Галлямов Ринат Канафиевич**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <p><b>Руководителем сельского поселения не организована очистка территории сельского поселения с. Татарская Дымская д. Райлан д. Суык- Чишма; д. Татарская Сула от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а так же не организован регулярный покос травы.</b><br/> <i>(п. 77 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме")</i> <b>лицо, допустившее нарушение Руководитель ИК Татарско-Дымского СП Галлямов Ринат Канафиевич</b></p>   |
| 2 | <p><b>Органами местного самоуправления сельского поселения для целей пожаротушения не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения (реки), расположенного в сельских населенных пунктах в с. Татарская Дымская к естественному водоему (реке) не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года</b><br/> <i>(ст.4, ч.4 ст.6, ч.2 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 75, п. 80 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; примечание 2, п.9.28, п.14.6 СНиП 2.04.02-84*)</i> <b>лицо, допустившее нарушение Руководитель ИК Татарско-Дымского СП Галлямов Ринат Канафиевич</b></p> |
| 3 | <p><b>У водоемов (водоемчиков) в с. Татарская Дымская, д. Суык- Чишма, а также по направлению движения к ним, не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоемчика.</b><br/> <i>(ч.4 ст.6, ч.2 ст.63, ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.6 СП 8.13130.2009; ГОСТ 12.4.026-2015)</i> <b>лицо, допустившее нарушение Руководитель ИК Татарско-Дымского СП Галлямов Ринат Канафиевич</b></p>   |
| 4 | <p><b>За пожарной мотопомпой не закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подготовку для работы на указанной технике.</b><br/> <i>(п. 69 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме")</i> <b>лицо, допустившее нарушение Руководитель ИК Татарско-Дымского СП Галлямов Ринат Канафиевич</b></p>   |
| 5 | <p><b>В с. Татарская Дымская ул.Сайдашева конструкция дорожной одежды, не рассчитана на нагрузку проездов от пожарных автомобилей.</b><br/> <i>п.8.9. СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям,</i> <b>лицо, допустившее нарушение допустившее Руководитель ИК Татарско-Дымского СП Галлямов Ринат Канафиевич</b></p>   |

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего) \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)  
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего) \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ Пестерев М.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Руководитель ИК Татарско-Дымского СП Галлямов Ринат Канафиевич  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

На основании распоряжения №76 от 02 апреля 2019 г. начальника ОНД и ПР по Бугульминскому муниципальному району подполковника юстиции Пестерева М.Н.

Сила проведения: \_\_\_\_\_ (плановая/внеплановая; документарная/выездная)

Исполнительный комитет Татарско-Дымского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество должностного лица)

Дата и время проведения проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (продолжительность)

\_\_\_\_\_ (продолжительность)

\_\_\_\_\_ (продолжительность)

Акт составлен: ОНД и ПР по Бугульминскому муниципальному району УИД и ПР ГУ МЧС России по РТ

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): \_\_\_\_\_

Руководитель ИК Татарско-Дымского СП Галлямов Ринат Канафиевич

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

Лицо(а), проводившее проверку: Пестерев Максим Николаевич, начальник ОНД и ПР по Бугульминскому муниципальному району УИД и ПР ГУ МЧС России по РТ, Шабгарданов Ильдар Инсович, старший инспектор ОНД и ПР по Бугульминскому муниципальному району УИД и ПР ГУ МЧС России по РТ, эксперты не привлекаются

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов или иных специалистов (экспертной организации) с указанием организационно-правового статуса и наименования органа по сертификации, выданного свидетельства)