



ООО "Бугульма-Водоканал"

423230 Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Ворошилова, д. 10
р/с 40702810500470002129 БИК 049205734 Филиал банка «Газпромбанк»(Акционерное Общество) в г.Казань
ИНН 1645016886 КПП 164501001

тел. 4-22-42, 4-22-24, 4-25-12

Исх. № 08-194

" 19 " 01 2022 г.

**Руководителю
исполнительного комитета
Новосумароковского сельского
Поселения БМР РТ
Панёвкиной Р.М.**

*Сведения о качестве
питьевой воды за 2021 г.*

Общество с ограниченной ответственностью «Бугульма-Водоканал» в ответ на ваш исх. 5 от 13.01.2022 г. направляет Вам сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения по территории Новосумароковского сельского поселения.

Приложения:

1. Результаты лабораторных испытаний за 2021 год – 1 стр. в 1 экз.

С уважением,

Директор

Э.А. Бадиков

Общество с ограниченной ответственностью "Бугульма-Водоканал" (ООО "Бугульма-Водоканал")
 423236, Россия, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. К. Воронина, д. 10
 Центральная испытательная лаборатория (ЦИЛ)
 423200, Россия, Республика Татарстан, Бугульминский район, Березовский С/МС, Объект № 7. Здание лаборатории
 (85594) 4-90-16, sgolov20@yandex.ru
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РА. РУ. 513679
 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 15 ноября 2018 года

Результаты лабораторных анализов питьевой воды по водосточникам Бугульминского Муниципального района за 2021 год

Дата	Место отбора	по СанПиН 1.2.3685-21																													
		Запах при 20 град., балл	Запах при 60 град., балл	Привкус, балл	Цветность, град	Мутность, ЕМФ	Окисляемость, мг/дм ³	pH, ед. pH	Общая жесткость, °Ж	Хлориды, мг/дм ³	Нитраты, мг/дм ³	Нитриты, мг/дм ³	Полифосфаты, мг/дм ³	Сухой остаток, мг/дм ³	Нефтепродукты, мг/дм ³	АПВ, мг/дм ³	Сульфаты, мг/дм ³	Аммиак, мг/дм ³	Алюминий, мг/дм ³	Мель, мг/дм ³	Железо, мг/дм ³	Марганец, мг/дм ³	Фториды, мг/дм ³	Цинк, мг/дм ³	Мышьяк, мг/дм ³	Хром, мг/дм ³	Гидрокарбонаты, мг/дм ³	ОКБ	ТКБ	ОМЧ	КОЛИФАГИ
	г. Бугульма	0	0	0	<1,0	0,34	7,68	14,0	333,4	30,8	<0,003	<0,01	985,2	<0,05	<0,015	13,3	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,21	<0,005	<0,01	<0,005	287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.01.2021	д. Н.Сумарокова, наосенная	0	0	0	<1,0	0,34	7,68	14,0	333,4	30,8	<0,003	<0,01	985,2	<0,05	<0,015	13,3	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,21	<0,005	<0,01	<0,005	287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.04.2021	д. Н.Сумарокова, наосенная	0	0	0	<1,0	0,34	7,68	13,5	339,4	33,8	<0,003	<0,01	985,2	<0,05	<0,015	6,5	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,15	<0,005	<0,01	<0,005	268,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07.07.2021	д. Н.Сумарокова, наосенная	0	0	0	<1,0	0,35	7,54	13,0	335,4	38,3	<0,003	<0,01	998,0	<0,05	<0,015	9,9	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,18	<0,005	<0,01	<0,005	247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05.10.2021	д. Н.Сумарокова, наосенная	0	0	0	<1,0	0,37	7,72	13,0	333,9	43,1	<0,003	<0,01	995,0	<0,05	<0,015	10,4	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,18	<0,005	<0,01	<0,005	237,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07.07.2021	д. Н.Сумарокова, каптаж № 1	0	0	0	<1,0	0,40	7,56	13,7	360,9	40,0	<0,003	<0,01	988,0	<0,05	<0,015	8,7	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,20	<0,005	<0,01	<0,005	265,9	0,0	0,0	1,0		
07.07.2021	д. Н.Сумарокова, каптаж № 2	0	0	0	<1,0	0,39	7,68	13,0	341,8	32,0	<0,003	<0,01	990,0	<0,05	<0,015	5,6	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,20	<0,005	<0,01	<0,005	256,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
07.07.2021	д. Н.Сумарокова, каптаж № 3	0	0	0	<1,0	0,37	7,62	12,9	349,3	35,0	<0,003	<0,01	980,0	<0,05	<0,015	11,0	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,19	<0,005	<0,01	<0,005	272,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
23.08.2021	д. Якты - Ялан, скважина	0	0	0	<1,0	0,32	7,62	7,50	74,6	44,6	<0,003	<0,01	558,0	<0,05	<0,015	19,9	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,20	<0,005	<0,01	<0,005	230,1	0,0	0,0	1,0		

Главный инженер



Л. М. Ваганова

В. Д. Есеникова


