Общество с ограниченной ответственностью "Бугульма-Водоканал" (ООО "Бугульма-Водоканал")
423236, Россия, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. К. Ворошилова, д. 10
Центральная испытательная лаборатория (ЦИЛ)
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.513679
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20 мая 2016 года
423200, Россия, Республика Татарстан, Бугульминский район, Березовский СМС, объект № 7. Здание лаборатории.
(85594) 4-90-16, sgolov20@yandex.ru

Результаты лабораторных анализов питьевой воды по МО "Зеленорощинское СП" БМР РТ за 2022 год

Место отбора	Запах при 20 град., балл	Запах при 60 град., балл	Привкус, балл	Цветность, град	Мутность, ЕМФ	Окисляемость, мгО/дм^3	pH, ед. pH	Общая жесткость, °Ж	Хлориды, мг/дм^3	Нитраты, мг/дм^3	Нитриты, мг/дм^3	Полифосфаты, мг/дм^3	Сухой остаток, мг/дм^3	Нефтепродукты, мг/дм^3	АПАВ, мг/дм^3	Сульфаты, мг/дм^3	Аммиак, мг/дм^3	Алюминий, мг/дм^3	Медь, мг/дм^3	Железо, мг/дм^3	Марганец, мг/дм^3	Фториды, мг/дм^3	Цинк, мг/дм^3	Мышьяк, мг/дм^3	Хром, мг/дм^3	Гидрокарбонаты мг/дм^3	ОКБ	Е. Coli	ОМЧ	Колифаги	Цисты лямблий
ПДК по СанПиН 1.2.3685-21	2	2	2	20	2,6	5,0	6-9	7,0	350	45,0	3,0	3,5	1000	0,1	0,5	500	1,5	0,2	1,0	0,3	0,1	1,5	5,0	0,01	0,05	не норм	отс.	отс.	50	отс.	отс.
вода централиз. водоснабжения																	2,0														
д. Зеленая Роща, насосная	0	0	0	<1,0	<1,0	0,36	7,67	6,32	9,8	29,8	<0,003	<0,01	369,4	<0,05	<0,015	20,9	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,23	<0,005	<0,01	<0,005	300,9	отс.	отс.	3,0	отс.	отс.
д. Надежино, кантаж	0	0	0	<1,0	<1,0	0,35	7,66	5,98	13,6	43,1	<0,003	<0,01	494,9	<0,05	<0,015	21,4	<0,05	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,27	<0,005	<0,01	<0,005	285,4	отс.	отс.	2,0	отс.	отс.

Принятые сокращения:

д. - деревня

не норм. - не нормируется

отс. - отсутствует

Главный инженер А. М. Игтисамов

Заведующая ЦИЛ В. Д. Есенкова